



LotNo	9124019	LOCATION	OSAKA-S
-------	---------	----------	---------

MAKER	DENYO	YEAR	2011
MODEL	DCA-45LSKB	HOUR	16617
S/N	3843314	MILE	-

DOCUMENT/書類       UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

MODEL	V3800-T
S/N	AL0013
COOLANT	LEAK? / 漏れ疑い
OIL	OK
START	OK
BLOW-BY	NO / なし
NOISE	NO / なし
EPA	NO / なし
NOTE	COOLANT IS LOW. REFILLED AND CHECKED 30MINUTES, BUT COULD NOT FIND LEAKS. / LLCが減っていたので補充し確認したが、漏れを発見できなかった。

RATED POWER	45	KVA
RATED AMPERE	-	A
TERMINAL	OK	
CIRCUIT BREAKER	OK	
INSLATION	-	MΩ
NOTE		

RATED PRESS	-	Kgf/m <sup>2</sup>	RATED AIR	-	m <sup>3</sup> /min
AIR VALVE	-	Mpa			
SAFTY VALVE	-				
UNLOAD	-				
OIL	-				
NOTE					

BLANK

LIGHTS	NG
MONITOR	OK
SWITCH	OK
BATTERY	OK
NOTE	

PUMP	-
HOPPER CYLINDER	-
PIVOT CYLINDER	-
SCREED CYLINDER (UP/DOWN)	-
SCREED CYLINDER (EXPENDABLE)	-
CONTROL VALVE	-
NOTE	

IRON	WIDTH	-	m
EXTENSION IRON	WIDTH	-	m
SCREW(SUB)	-		
NOTE			

CAB/CNP	-
SEAT	-
NOTE	

TIRE	SIZE	F	-	R	-
SHOE	WIDTH	-	mm		
PIN BUSH	-				
CARRIER ROLLER	-				
TRACK ROLLER	-				
FRONT IDLER	-				
SPROCKETS	-				
NOTE					

FINISHER

OTHER ITEMS				NOTE
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

REMARK

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました